

ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Оричевского городского поселения

пгт Оричи

20 февраля 2018 года

Повестка заседания:

1. Рассмотрение обращения собственников помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: пгт Оричи, ул. Южная, д. 44 по вопросу переноса сроков проведения работ на более ранний срок.

2. Рассмотрение обращения собственников помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: пгт Оричи, ул. Западная, д. 4 по вопросу переноса сроков проведения работ на более ранний срок.

3. Рассмотрение обращения собственников помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: пгт Оричи, ул. Западная, д. 27 по вопросу переноса сроков проведения работ на более ранний срок.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии:

1. А.В. Багаев – заместитель главы администрации Оричевского городского поселения, председатель комиссии;

2. С.А. Питиримова – ведущий специалист по вопросам жизнеобеспечения, член комиссии;

3. А.С. Игошин – специалист по ремонту муниципального имущества, член комиссии;

4. А.Ю. Войтенко - главный специалист по капитальному строительству отдела по вопросам жизнеобеспечения администрации Оричевского района Кировской области, член комиссии;

5. Д.Ю. Ишимов –главный инженер ООО «Элит сервис», член комиссии.

По первому вопросу повестки дня, выступил:

-Багаев А.В., председатель комиссии.

Многokвартирный дом расположенный по адресу: пгт Оричи, ул. Южная, д. 44. Год постройки дома 1992. Отмостка находится в неудовлетворительном, нерабочем состоянии, вследствие разрушения ее конструкции атмосферные осадки проникают в подвальное помещение многоквартирного дома и вызывают повышенную влажность в квартирах первых этажей, образование грибка, разрушение фундамента дома. Необходимо проведение капитального ремонта фундамента (отмостки).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Установлена необходимость проведения капитального ремонта фундамента (отмостки) общего имущества в многоквартирном доме расположенном по адресу: пгт Оричи, ул. Южная, д. 44 в 2018-2019 годы.

По второму вопросу повестки дня, выступил:

-Багаев А.В., председатель комиссии.

Многоквартирный дом расположенный по адресу: пгт Оричи, ул. Западная, д. 4. Год постройки дома 1979. Кровля многоквартирного дома покрыта асбестоцементным шифером, который в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Необходимо проведение капитального ремонта кровли: замену асбестоцементных листов на профилированные.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Установлена необходимость проведения капитального ремонта кровли общего имущества в многоквартирном доме расположенном по адресу: пгт Оричи, ул. Западная, д. 4 в 2018-2019 годы.

По третьему вопросу повестки дня, выступил:

-Багаев А.В., председатель комиссии.

Многоквартирный дом расположенный по адресу: пгт Оричи, ул. Западная, д. 27. Год постройки дома 1979. Отмостка отсутствует, вследствие разрушения ее конструкции атмосферные осадки проникают в подвальное помещение многоквартирного дома и вызывают повышенную влажность в квартирах первых этажей, образование грибка, разрушение фундамента дома. Необходимо проведение капитального ремонта по устройству отмостки.

Председатель комиссии, заместитель главы администрации Оричевского городского поселения

А.В. Багаев

Ведущий специалист по вопросам жизнеобеспечения, член комиссии

С.А. Питиримова

Специалист по ремонту муниципального имущества, член комиссии

А.С. Игошин

Главный специалист по капитальному строительству отдела по вопросам жизнеобеспечения администрации Оричевского района, член комиссии

А.Ю. Войтенко

Главный инженер ООО «Элит сервис», член комиссии

Д.Ю. Ишимов